



台灣檢驗科技股份有限公司
 環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號
 飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NPD26404277001
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號(勤業樓水塔)

檢測目的：客戶自評
 採樣時間：115年04月09日08時55分
 收樣日期：115年04月09日
 報告日期：115年04月17日
 報告編號：NPD26404277
 聯絡人：李宜真

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	飲用水水質標準
鋁	<0.100(0.0489) (mg/L)	NIEA W311.54C	0.2 (mg/L)
鎘	ND<0.001 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.005 (mg/L)
鐵	ND<0.010 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.3 (mg/L)
鉛	ND<0.0026 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.01 (mg/L)
錳	ND<0.005 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.05 (mg/L)
鎳	ND<0.004 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.02 (mg/L)
以下空白			

備註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：陳慧文(FII-08)。
 2. 本報告共1頁。
 3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
 4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人：李仁燮
 檢驗室主管：葉峻榕



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司
 環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號
 飲用水樣品檢測報告


委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NPD26404277001
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號(勤業樓水塔)

檢測目的：客戶自評
 採樣時間：115年04月09日08時55分
 收樣日期：115年04月09日
 報告日期：115年04月17日
 報告編號：NPD26404277
 聯絡人：李宜真

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	飲用水水質標準
鋁	<0.100(0.0489) (mg/L)	NIEA W311.54C	0.2 (mg/L)
鎘	ND<0.001 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.005 (mg/L)
鐵	ND<0.010 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.3 (mg/L)
鉛	ND<0.0026 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.01 (mg/L)
錳	ND<0.005 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.05 (mg/L)
鎳	ND<0.004 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.02 (mg/L)
以下空白			

備註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：陳慧文(FII-08)。
 2. 本報告共1頁。
 3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
 4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人：李仁燮
 檢驗室主管：陳慧文



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。